



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**
ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. (13) 43-219-42
pssekrosno.pl

PSK. 443.1.53.2.2018

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1, pkt 1 oraz art.37 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.),
2. art.104, art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm.),
3. art. 12 ust. 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328),
4. § 3 ust.1, pkt 1, ust. 3 pkt 1, §10, § 20 ust. 3, pkt 3, § 21 ust.1, pkt 4, ust. 7 i ust. 8, zał. nr 2 A,B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
5. art. 33 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r., poz. 151),

- po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczeń parametrów objętych monitoringiem z grupy A i z grupy AB w dniu 23.05.2018r. z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej „Iwla II” w Iwli z następujących punktów zgodności: budynek prywatny Iwla 200 A oraz budynek prywatny Iwla 236 (częstkowe sprawozdania z badań nr 281/N/HK/18/CZ , nr 282/N/HK/18/CZ z dnia 25.05.2018r., badania wykonał Oddział Laboratoryjny Pracowni Higieny Komunalnej PSSE w Krośnie).

stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej „Iwla II” w Iwli**

NAKAZUJE

Spółce Wodnej Wodociągowej „Iwla II” w Iwli

1. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonym zakazie korzystania z wody do celów spożywczych.
2. Zapewnić mieszkańcom wodę odpowiedniej jakości z zastępczego źródła zaopatrzenia (woda konfekcjonowana, cysterny, zbiorniki).
3. Podjąć natychmiastowe działania naprawcze w celu zapewnienia właściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej „Iwla II”.

Decyzji niniejszej w pkt 1, 2 i 3 na podstawie art. 108 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

UZASADNIENIE

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w dniu 23.05.2018r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody z Wodociągu „Iwla II” w kierunku oznaczeń parametrów objętych monitoringiem z grupy A (punkt pobrania - budynek prywatny Iwla 200A) i z grupy AB (punkt pobrania – budynek prywatny Iwla 236).

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań nr 281/N/HK/18/CZ i nr 282/N/HK/CZ z dnia 25.05.2018r. w pobranych próbkach wody stwierdzono :

- punkt pobrania budynek prywatny Iwla 200 A; **obecność bakterii escherichia coli 24 jtk/100ml oraz bakterie z grupy coli w ilości powyżej 100 jtk/100ml.**
- punkt pobrania budynek prywatny Iwla 236; **obecność bakterii escherichia coli 22 jtk/100ml, enterokoki 23 jtk/100ml oraz bakterie z grupy coli w ilości powyżej 100 jtk/100ml.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294) określona wartość dla parametrów escherichia coli, enterokoki i bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie po zapoznaniu się z wynikami w/w badań stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 w części A i nr 1 w części C do cytowanego wyżej Rozporządzenia oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia odbiorców wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uznał, że woda z Wodociągu „Iwla II” nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców, naczyń kuchennych, prania, nie nadaje się do mycia zębów, kąpieli, przemywania otwartych ran, może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych : splukiwanie toalet i sprzątaniam.

Wodociąg Spółki Wodnej Wodociągowej „Iwla II” w Iwli zaopatruje w wodę miejscowość Iwla (około 500 mieszkańców).

Ponadto w dniu 25.05.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał dla konsumentów komunikat o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu „Iwla II”.

Woda wodociągowa zawierająca mikroorganizmy chorobotwórcze stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, stąd też wykonanie decyzji zgodnie z art. 108 KPA jest natychmiastowe. Stwierdzenie w próbkach wody bakterii escherichia coli, enterokoków oraz bakterii z grupy coli sugeruje zanieczyszczenie ujęcia powierzchniowego oraz świadczy o nieprawidłowo prowadzonym procesie uzdatniania wody.

Na podstawie art. 10 §2 Ustawy z dnia 14.06.1960r. KPA (Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn.zm.) odstąpiono od zasady umożliwienia wypowiedzenia się stronie co do zebranych dowodów i materiałów ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego oraz niezwłoczny termin realizacji obowiązków wynikających z niniejszej decyzji.

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r., poz. 151) w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażenia lub choroby zakaźnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji zakazać korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Biorąc pod uwagę, że przekroczone wartości parametrów jak wyżej mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, należy podjąć bezzwłoczne działania celem wyeliminowania zaistniałych przekroczeń, zachowując jednocześnie skuteczność prowadzonych zabiegów

dezynfekcyjnych, zapewnienia zastępczego źródła poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poinformowania o powyższym zakazie i zastępczym punkcie poboru wody odbiorców.

Mając na względzie stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji w punktach 1, 2, 3.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Spółka Wodna Wodociągowa „Iwła II” w Iwła 200A, 38-450 Dukla ;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 39-959 Rzeszów ul. Wierzbowa 16;
4. A/a x 4 (SŻ i Ż, SN, SE, SK).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE
[Signature]
mgr Ewa Szybienteka